

ANALISI DELLE ACQUE

DICEMBRE 2012

Tipo di Analisi..... Chimica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 03/12/12 ora 09,35

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	IRSA 2020
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	IRSA 2110
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	IRSA 2050
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	IRSA 2080
pH	un-pH	6.7		6.5-9.5	IRSA 2060
CONDUCIBILITA'	uS/cm	554		2500	IRSA 2030
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	IRSA 3050
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	IRSA 4050
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	IRSA 4030
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	IRSA 3160
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.18	0.2		IRSA 4080
ARSENICO	ug/l As	3		10	IRSA 3080

Note... Vs.Rif.: Via Lecce - Via Sassari

Tipo di Analisi..... Batteriologica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 03/12/12 ora 09,30

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTE	0	ISO 9308 - 1

Note... *) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via Lecce - Via Sassari