

ANALISI DELLE ACQUE

AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020

AGOSTO



Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 10,00

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.9		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	581		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
CORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.17	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	8		10	ISS.DAA.003

Note... Vs.Rif.: Via Lazio (centro storico)

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 09,45

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via Lazio (centro storico)

Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 10,20

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.9		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	612		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
COLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.17	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	8		10	ISS.DAA.003

Note...: Vs.Rif: V.le S.Lorenzo - Via Gattopardo

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 10,15

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note...: (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: V.le S.Lorenzo - Via Gattopardo

Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Serbatoio
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 10,40

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.9		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	602		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.19	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	9		10	ISS.DAA.003

Note...: Vs.Rif.: Via Campo di Carne

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Serbatoio
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 10,30

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note...: (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif. : Via Campo di Carne

Tipo di Analisi..... Chimica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 05/08/20 ora 11,00

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.8		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	652		2500	ISS.BDA.022
CLORURI	mg/l Cl ⁻	26.0		250	ISS.CBB.037
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
DUREZZA TOTALE	°F	21.6	10 - 50		ISS.BEC.031
NITRATI	mg/l NO ₃ ⁻	22.0		50	ISS.CBB.037
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
OSSIDABILITA'	mg/l O ₂	< 0.15		5	ISS.BEB.027
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
MANGANESE	ug/l Mn	< 5		50	ISS.DAA.025
FLUORURI	mg/l	0.88		1.50	ISS.CBB.037
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.20	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	8		10	ISS.DAA.003
CADMIO	ug/l Cd	< 1.0		5	ISS.DAA.007
CROMO	ug/l Cr	< 5		50	ISS.DAA.008
PIOMBO	ug/l Pb	< 1		10	ISS.DAA.012

Note... Vs.Rif.: Via Croce del Sud (C.Romito)

Tipo di Analisi..... Batteriologica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 05/08/20 ora 10,45

D.Lgs. 152/2006
 Parte 3 All.5 Tab.3

Esame	Un. Mis.	Risultato	C.M.A.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ENTEROCOCCI	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 7899-2
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via Croce del Sud (C.Romito)

Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 11,25

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO2	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.8		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	925		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO2	< 0.03		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
COLORO RESIDUO	mg/l Cl2	0.19	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	8		10	ISS.DAA.003

Note... Vs.Rif.: L.Mare Ardeatini (La Veranda)

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 05/08/20 ora 11,20

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: L.Mare Ardeatini (La Veranda)

SETTEMBRE

Tipo di Analisi.....: Chimica
Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
Punto di prelievo...: Pozzo
Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 10,00

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO2	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	7.3		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCTIBILITA'	uS/cm	807		2500	ISS.BDA.022
CLORURI	mg/l Cl-	87.0		250	ISS.CBB.037
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
DUREZZA TOTALE	°F	36.0	10 - 50		ISS.BEC.031
NITRATI	mg/l NO3-	26.0		50	ISS.CBB.037
NITRITI	mg/l NO2	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
OSSIDABILITA'	mg/l O2	< 0.11		5	ISS.BEB.027
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
MANGANESE	ug/l Mn	< 5		50	ISS.DAA.025
FLUORURI	mg/l	0.35		1.50	ISS.CBB.037
CORO RESIDUO	mg/l Cl2	0.20	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	9		10	ISS.DAA.003
CADMIO	ug/l Cd	< 0.5		5	ISS.DAA.007
CROMO	ug/l Cr	5		50	ISS.DAA.008
PIOMBO	ug/l Pb	< 1		10	ISS.DAA.012

Note...: COLLE ROMITO A

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
Punto di prelievo...: Pozzo
Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 10,05

D.Lgs. 152/2006
Parte 3 All.5 Tab.3

Esame	Un. Mis.	Risultato	C.M.A.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs. 31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ENTEROCOCCI	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 7899-2
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note...: (*) Senza variazioni Anomale

Vs.Rif.: Colle Romito

Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 09,40

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.6		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	578		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.15	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	9		10	ISS.DAA.003

Note... Vs.Rif.: Via Lecce - Via Sassari

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 09,45

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via Lecce - Via Sassari

Tipo di Analisi.....: Chimica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 10,15

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO2	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	7.1		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	795		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO2	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	13		200	ISS.DAA.024
CLORO RESIDUO	mg/l Cl2	0.18	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	8		10	ISS.DAA.003

Note... Vs.Rif.: Via Croce del Sud (C.Romito)

Tipo di Analisi.....: Batteriologica
 Su Campione di.....: Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo...: Fontanella
 Data Prelievo.....: 07/09/20 ora 10,22

D.Lgs. 31/2001

E s a m e	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via Croce del Sud (C.Romito)

Tipo di Analisi..... Chimica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 07/09/20 ora 10,20

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	Val. cons.	C.M.A.	Metodo
COLORE		INCOLORE		Incolore	ISS.BJA.021
TORBIDITA'	mg/l SiO ₂	LIMPIDA		LIMPIDO	ISS.BLA.030
ODORE	RAP/DIL	INODORE		Inodore	ISS.BAA.026
SAPORE	RAP/DIL	INSAPORE		Insapore	ISS.BKA.028
pH	un-pH	6.6		6.5-9.5	ISS.BCA.023
CONDUCIBILITA'	uS/cm	543		2500	ISS.BDA.022
ALLUMINIO	ug/l Al	< 10		200	ISS.DAA.018
NITRITI	mg/l NO ₂	< 0.02		0.50	ISS.CBB.037
AMMONIO	mg/l	< 0.03		0.50	ISS.BHE.019
FERRO	ug/l Fe	< 10		200	ISS.DAA.024
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0.15	0.2		ISS.BHD.033
ARSENICO	ug/l As	9		10	ISS.DAA.003

Note... Vs.Rif.: Via C. Poerio

Tipo di Analisi..... Batteriologica
 Su Campione di..... Acqua destinata al consumo umano
 Punto di prelievo... Fontanella
 Data Prelievo..... 07/09/20 ora 10,10

D.Lgs. 31/2001

Esame	Un. Mis.	Risultato	V.d.P.	Metodo
COLIFORMI A 37°C	UFC/100ml	ASSENTI	0	ISO 9308-1
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UFC/100ml	ASSENTI	0	D.Lgs.31/01
CONTEGGIO COLONIE A 22°C	UFC/ml	ASSENTI	(*)	prEN ISO6222
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	ASSENTI	0	ISO 9308 - 1

Note... (*) Senza Variazioni Anomale

Vs.Rif.: Via C. Poerio

OTTOBRE

RAPPORTO DI PROVA N° 780/2020

Data/ora campionamento 06/10/2020 10:00
 Eseguito da Giancarlo Ianni
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Lungomare Ardeatini (c/o "La Veranda")
 Norma riferimento Limiti acque destinate al consumo umano

Data/ora ricevimento 06/10/2020 12:00
 Data/ora inizio analisi 06/10/2020 14:00
 Data/ora fine analisi 12/10/2020 15:00

Parametro	Un. Mis.	Risultato	Incertezza di Misura	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
Colore	-	Incolore	±	APAT IRSA-CNR 2020 Man. 29/2003	Incolore	06/10/2020 06/10/2020
Torbidità	-	Limpida	±	APAT IRSA-CNR 2110 Man. 29/2003	Limpida	06/10/2020 06/10/2020
Odore	-	Inodore	±	APAT IRSA-CNR 2050 Man. 29/2003	Inodore	06/10/2020 06/10/2020
Sapore	-	Insapore	±	APAT IRSA-CNR 2080 Man. 29/2003	Insapore	06/10/2020 06/10/2020
pH	un. pH	6,8	± 0,05	APAT IRSA-CNR 2060 Man. 29/2003	6,5 9,5	06/10/2020 06/10/2020
Conducibilità	µS/cm	870	± 90	APAT IRSA-CNR 2030 Man. 29/2003	2500	06/10/2020 06/10/2020
Nitriti	mg/l	< 0,02	±	APAT IRSA-CNR 4020 Man. 29/2003	0,50	06/10/2020 06/10/2020
Ammonio	mg/L	< 0,03	±	APAT IRSA-CNR 4030 A1 Man. 29/2003	0,50	06/10/2020 06/10/2020
Alluminio	µg/L	< 10	±	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/10/2020 12/10/2020
Ferro	µg/L	< 10	±	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/10/2020 12/10/2020
Arsenico	µg/L	7	± 1	UNI EN ISO 11885:2009	10	06/10/2020 06/10/2020
Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,15	± 0,01	APAT IRSA-CNR 4080 Man. 29/2003	0,20*	06/10/2020 06/10/2020

RAPPORTO DI PROVA N°13201/2020

Data/ora campionamento 06/10/2020 10:59
 Eseguito da Giancarlo Ianni
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Lungomare Ardeatini (c/o "La Veranda")
 Norma riferimento D. Lgs. 31/2001

Data/ora ricevimento 06/10/2020 13:00
 Data/ora inizio analisi 06/10/2020 14:00
 Data/ora fine analisi 12/10/2020 14:00

Parametro	Un. Mis.	Risultato	Incertezza di Misura	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi Data fine analisi
Coliformi a 37 °C	UFC/100mL	Assenti	±	ISO 9308-1	0	06/10/2020 12/10/2020
Cl. perfringens	UFC/100mL	Assente	±	D. Lgs. 31/2001	0	06/10/2020 12/10/2020
Conta bat. a 22 °C	UFC/100mL	Assenti	±	prEN ISO 6222:2001	0	06/10/2020 12/10/2020
Escherichia coli	UFC/100mL	Assente	±	ISO 9308-1	0	06/10/2020 12/10/2020

RAPPORTO DI PROVA N° 781/2020

Data/ora campionamento 06/10/2020 11:08
 Eseguito da Giancarlo Ianni
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento V.le S. Lorenzo > Via Gattopardo
 Norma riferimento D. Lgs. 31/2001

Data/ora ricevimento 06/10/2020 12:00
 Data/ora inizio analisi 06/10/2020 14:00
 Data/ora fine analisi 12/10/2020 15:00

Parametro	Un. Mis.	Risultato	Incertezza di Misura	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
Colore	mg/L Pt-Co	Incolore	±	APAT IRSA-CNR 2020 Man. 29/2003	Incolore	06/10/2020
Torbidità	Mg/L SiO ₂	Limpida	±	APAT IRSA-CNR 2110 Man. 29/2003	Limpida	06/10/2020
Odore	Rap. dil.	Inodore	±	APAT IRSA-CNR 2050 Man. 29/2003	Inodore	06/10/2020
Sapore	Rap. dil.	Insapore	±	APAT IRSA-CNR 2080 Man. 29/2003	Insapore	06/10/2020
pH	un. pH	6,6	± 0,05	APAT IRSA-CNR 2060 Man. 29/2003	6,5 - 9,5	06/10/2020
Conducibilità	µS/cm	553	± 56	APAT IRSA-CNR 2030 Man. 29/2003	2500	06/10/2020
Nitriti	mg/l	< 0,02	±	APAT IRSA-CNR 4020 Man. 29/2003	0,50	06/10/2020
Ammonio	mg/L	< 0,03	±	APAT IRSA-CNR 4030 A1 Man. 29/2003	0,50	06/10/2020
Alluminio	µg/L	< 10	±	UNI EN ISO 11885:2009	200	06/10/2020
Ferro	µg/L	< 10	±	UNI EN ISO 11885:2009	200	12/10/2020
Arsenico	µg/L	8	± 1	UNI EN ISO 11885:2009	10	12/10/2020
Cloro residuo	mg/L Cl ₂	0,18	± 0,01	APAT IRSA-CNR 4080 Man. 29/2003	0,20*	06/10/2020

RAPPORTO DI PROVA N° 13200/2020

Data/ora campionamento 06/10/2020 10:07
 Eseguito da Giancarlo Ianni
 Matrice Acque destinate al consumo umano
 Punto di campionamento Lungomare Ardeatini (c/o "La Veranda")
 Norma riferimento D. Lgs. 31/2001

Data/ora ricevimento 06/10/2020 13:00
 Data/ora inizio analisi 06/10/2020 14:00
 Data/ora fine analisi 12/10/2020 14:00

Parametro	Un. Mis.	Risultato	Incertezza di Misura	Metodo	Valori limite	Data inizio analisi
						Data fine analisi
Coliformi a 37 °C	UFC/100mL	Assenti	±	ISO 9308-1	0	06/10/2020
Cl. perfringens	UFC/100mL	Assente	±	APAT IRSA-CNR 7060 Man. 29/2003	0	12/10/2020
Conta bat. a 22 °C	UFC/100mL	Assenti	±	prEN ISO 6222:2001	0	06/10/2020
Escherichia coli	UFC/100mL	Assente	±	ISO 9308-1	0	12/10/2020